


Башкортостан Республикаһы  
Яуаплылығы сиклэнгән  
йәмғиәт  
«Водоканал с.Серафимовский»

452780, Башкортостан Республикаһы,  
Туймазы районы, Серафимовский ауылы,  
Гафури урамы, 3/1

ОГРН 1170280041667 ИНН 0269998106



Республика Башкортостан  
Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Водоканал с.Серафимовский»

452780, Республика Башкортостан,  
Туймазинский район, с.Серафимовский,  
улица Гафури, 3/1

ОГРН 1170280041667 ИНН 0269998106

№ 164 от « 15 » 07 2021 г.

На № 1343 пр/о от « 6 » 07 2021 г.

Заместителю главы Администрации  
МР Туймазинский район РБ  
М.С. Сафину

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение объекта капитального строительства  
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения

Наименование объекта	Капитальное строительство
Назначение объекта	Разрешенное использование – объекты торговли
Адрес объекта	с.Серафимовский, пересечение ул.Девонская и ул.Лесная (кадастровый номер земельного участка – 02:65:030308:451)
Площадь объекта	189 м <sup>2</sup>

### Условия к строительству объекта


В связи с расположением границы объекта в охранной зоне канализационной сети Ø159 мм чугун жилого дома по адресу: с.Серафимовский, ул.Лесная, 1 до начала строительства необходимо определить трассу участка сети водоотведения для выноса за территорию границы объекта на расстояние не менее 5 м.

Проектирование трассы выноса коммуникации предусмотреть самотечно в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

### Условия подключения объекта к системе водоснабжения

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения предусматривается на водопроводной сети Ø219 мм сталь ул.Девонская.

Внутриплощадочная водопроводная сеть до здания предусмотрена диаметром 63 мм; материал – полиэтилен; давление – не менее 4 атм; глубина заложения – 1,8-2,2 м.



В точке подключения внутриплощадочной водопроводной сети к централизованной системе холодного водоснабжения предусматривается строительство колодца Ø1500 мм из железобетона с устройством запорно-регулирующей арматуры Ду50 Ру10 и прибора расхода ХВС.

Гарантируемый свободный напор в точке подключения - не менее 2 атм.

Максимальная подключаемая нагрузка (мощность) объекта строительства – 13,5 м³/час.

Внутреннюю водопроводную сеть спроектировать после определения назначения объекта строительства в соответствии с СП 30.13330.2016.

Срок подключения – 18 месяцев со дня заключения договора на технологическое присоединение.

Плата за подключение – 95 959 (девятьсот пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) руб. 49 коп. в 2021 г.

#### Условия подключения объекта к системе водоотведения

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения предусматривается в канализационную сеть выноса коммуникации жилого дома по адресу: с.Серафимовский, ул.Лесная, 1

Внутриплощадочная безнапорная канализационная сеть от здания предусмотрена диаметром 160 мм; материал – полипропилен.

В точке подключения внутриплощадочной безнапорной канализационной сети к централизованной системе водоотведения предусматривается строительство колодца Ø1500 мм из железобетона.

Внутреннюю канализационную сеть спроектировать после определения назначения объекта строительства в соответствии с СП 30.13330.2016.

Срок подключения – 18 месяцев со дня заключения договора на технологическое присоединение.

Плата за подключение – 32 338 (тридцать две тысячи триста тридцать восемь) руб. 19 коп. в 2021 г.

#### Дополнительные условия

Трассу выноса канализационной сети Ø159 мм чугун жилого дома по адресу: с.Серафимовский, ул.Лесная, 1 согласовать с ООО «Водоканал с.Серафимовский».

Строительство выноса канализационной сети осуществлять в присутствии представителя ООО «Водоканал с.Серафимовский».

Срок действия технических условий – 3 года со дня выдачи.

Исполнительный директор  
ООО «Водоканал с.Серафимовский»



Латыпов А.Д.