

ООО «Сельский водоканал»
 «Лаборатория химико — бактериологического анализа» Телефон/факс: (34782) 2-00-35/2-19-76
 452754 РБ г. Туймазы, ул Горького, 28
 Телефон (34782): 5-55-15

ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО ВОДОЗАБОРУ

Резервуар Серафимовский – 2018

показатели качества воды	Норма СанПин 2.1.4.1074-01	10.01.18	07.02.18	14.03.18	18.04.18	04.07.18	01.08.18	22.11.18	ИТОГО
запах при 20	2 балл	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
привкус	2балл	0	0	0	0	0	0	0	0
цветность	20 град	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
мутность	1,5	<0,1	<0,1	<0,1	<1	<1	<1	<1	<0,10
аммоний сол.	2,0(N)	<0,1	<0,10	<0,1					<0,02
нитриты	3,0	<0,003	<0,003	<0,003					<0,1
общее железо	0,3	<0,1	<0,1	<0,1					7,41
pH	6,0-9,0	7,40	7,40	7,40	7,70	7,74	7,11	7,11	6,8
общ. Щелочн.	н/н	7,00	7,00	7,00	6,80	6,80	6,70	6,50	8,7
общ. Жестк.	7(10)	8,40	7,20	8,60	9,20	9,00	9,40	8,80	32,1
хлориды	350	32,0	34,0	30,0	28,0	34,7	38,1	28,0	289
сульфаты	500	278,0	268,0	294,0	288,6	288,0	307,2	297,6	11,9
нитраты	45	12,4	12,0	12,4	12,6	12,5	10,7	10,7	809
сухой остаток	1000	833	828	850	711	809	835	795	89,5
кальций	200	10,4	100,2	100,2	112,2	104,2	107,4	92,2	42,7
магний	50	38,9	26,8	43,8	43,8	46,2	48,6	51,0	<0,01
Хром (6)	0,05	<0,025							1,1
окисляемость	н/н	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,2	1,1	0,10
фториды	1,5	0,10	0,10				0,09		отсут.
ОКБ	отсут	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.
ТКБ	отсут	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.
ОМЧ	не более 50	ОКОЕ	ОКОЕ	ОКОЕ	ОКОЕ	ОКОЕ	ОКОЕ	ОКОЕ	ОКОЕ
нефтепродукты	0,1			<0,02	<0,02	<0,02			<0,02



А.Д.Латыпов

Р.Р. Галимова

Исполнительный директор ООО «Водоканал»

Заведующая лабораторией ООО «Сельский водоканал»